



**IMPIANTO MECCANICO DI CLIMATIZZAZIONE  
- RIMOZIONI -**

**NOTE GENERALI**

Tutte le tubazioni di distribuzione idronica esistenti e gli altri componenti di impianto non espressamente indicati, non dovranno essere rimossi

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE**

Gli interventi di rimozione riguarderanno tutti i terminali di climatizzazione esistenti all'interno delle zone oggetto di ristrutturazione; la rimozione sarà necessaria per permettere l'installazione di nuovi componenti dalle migliori prestazioni funzionali ed energetiche che si integreranno con i nuovi layout espositivi previsti dal progetto edile.

Gli interventi di rimozione riguarderanno:

- lo scollegamento idraulico ed elettrico dei terminali di climatizzazione interessati;
- la rimozione dei terminali (ventilconvettori) e tutti gli eventuali accessori
- il ripristino dei collegamenti idraulici ed elettrici esistenti (per permetterne il loro successivo riutilizzo)

**LEGENDA DEGLI ELEMENTI**

simbolo grafico	descrizione dell'articolo
	Ventilconvettore a pavimento esistente da rimuovere
	Nota "A": Ventilconvettore a pavimento esistente non oggetto di lavorazioni; sarà cura, dei prossimi interventi, prevedere la sostituzione anche di tali terminali

**REGIONE CAMPANIA**

**COMUNE DI NAPOLI**

**SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI DI NAPOLI**

**FONDAZIONE MONDRAGONE  
PROGETTO PER LA RIMODULAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DEL MUSEO DEL TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO  
"ELENA ALDOBRANDINI"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

PIANO SECONDO - Stato Attuale	Rapp.: 1/100
IMPIANTO MECCANICO DI CLIMATIZZAZIONE	
RIMOZIONI	

DATA MARZO 2017	AGGIORNATO AL:	ELABORATO N° <b>IM-02</b>
--------------------	----------------	------------------------------

RICHIEDENTE: FONDAZIONE MONDRAGONE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV. MARIA D'ELIA	IL PROGETTISTA: ARCH. MASSIMO SCATOLA  ING. SANTO RESTINO  ING. EMILIA SCHIFANO  P.IND. FABIO SIESTO
--	---